



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



RELATÓRIO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, conforme Lei Estadual nº 16.157/2013, o Decreto Executivo Estadual nº 1.957/2013 e o Lei Estadual 17.071/17, emite o presente Relatório Preventivo Contra Incêndio (RPCI) para o imóvel abaixo descrito. Este RPCI define os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico para o imóvel e dispensa a aprovação de projeto de prevenção e segurança contra incêndio e pânico (PPCI).

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO					
Registro da Endereço (RE): RE5565000049A					
Nome da Edificação: CRAS – Centro de Referência e Assistência					
Nome Fantasia: CRAS					
Logradouro público: XV de novembro				Nº:	
Bairro: CENTRO		Município: VARGEM BONITA/SC		CEP: 89675-000	
Complemento: GARAGEM PREFEITURA			LAT/LONG: (-27.006719130369,-51.738459182919)		
Referência: PRÓXIMO AO CAMPO DE FUTEBOL			Arquivo:		
Blocos Homologados CBMSC: 1			Blocos Cadastrados CBMSC: 2		
2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL					
NR	Nome Completo			CPF	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA			95.996.187/0001-31	
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA			95.996.187/0001-31	
3. DADOS DA SOLICITAÇÃO					
Protocolo: A5565000076A		Característica de: Baixa Complexidade RPCI-RT		Nº de Blocos: 1	
Área total da solicitação: 244,25 (m²)					
Nome Solicitante: DENIR NARCIZO ZULIAN				CPF/CNPJ : 642.761.809-10	
Data da Solicitação: 06/06/2022		Quantidade de anexos: 2			
3.1. DETALHES POR BLOCO					
3.1.1. BARRACÃO					
Área da solicitação: 244,25 (m2)			Área aprovada: 244,25 (m2)		
Nº de pavimentos: 1		Altura: 5,00 (m)	Área do pavimento Tipo: --	Área desconsiderada: 0,00 (m2)	
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI-RT		Carga de incêndio: Média - 1.200,00 (MJ/m2)		Situação: NOVA	
Tipo da Edificação: ALVENARIA CONVENCIONAL		Tipo de Escada: Sem escada		Quantidade de Glp: --	
OCUPAÇÕES					
NR	Ocupação	Destinação	Área	Área Comum	Área Solicitada
1	J-3 [Depósito] Depósito com média carga de incêndio	Depósitos com carga de incêndio entre 300 a 1.200 MJ/m2 - galpões, centros de distribuição, centro atacadista	244,25 (m²)	0,00 (m²)	244,25 (m²)
RISCOS ESPECIAIS					
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.					
SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA					
1. Sinalização de emergência					
DESCRIÇÃO/TIPO: CONFORME PROJETO PPCI EM ANEXO					
LOCAL: CONFORME ESPECIFICADO NO PPCI					
CAPACIDADE/QUANTIDADE: CONFORME ESPECIFICADO NO PPCI					
OBSERVAÇÃO: CONFORME ESPECIFICADO NO PPCI					
2. Saídas de emergência					
DESCRIÇÃO/TIPO: CONFORME PROJETO PPCI EM ANEXO					

LOCAL: CONFORME ESPECIFICADO NO PPCI
CAPACIDADE/QUANTIDADE: CONFORME ESPECIFICADO NO PPCI
OBSERVAÇÃO: CONFORME ESPECIFICADO NO PPCI
3. Proteção por extintores
DESCRIÇÃO/TIPO: CONFORME PROJETO PPCI EM ANEXO
LOCAL: CONFORME ESPECIFICADO NO PPCI
CAPACIDADE/QUANTIDADE: CONFORME ESPECIFICADO NO PPCI
OBSERVAÇÃO: CONFORME ESPECIFICADO NO PPCI
4. Instalações elétricas
DESCRIÇÃO/TIPO: CONFORME PROJETO PPCI EM ANEXO
LOCAL: CONFORME ESPECIFICADO NO PPCI
CAPACIDADE/QUANTIDADE: CONFORME ESPECIFICADO NO PPCI
OBSERVAÇÃO: CONFORME ESPECIFICADO NO PPCI
5. Iluminação de emergência
DESCRIÇÃO/TIPO: CONFORME PROJETO PPCI EM ANEXO
LOCAL: CONFORME ESPECIFICADO NO PPCI
CAPACIDADE/QUANTIDADE: CONFORME ESPECIFICADO NO PPCI
OBSERVAÇÃO: CONFORME ESPECIFICADO NO PPCI
6. Controle de materiais de acabamento e revestimento
DESCRIÇÃO/TIPO: CONFORME PROJETO PPCI EM ANEXO
LOCAL: CONFORME ESPECIFICADO NO PPCI
CAPACIDADE/QUANTIDADE: CONFORME ESPECIFICADO NO PPCI
OBSERVAÇÃO: CONFORME ESPECIFICADO NO PPCI

4. DECLARAÇÃO

Declaro que o imóvel é de baixa complexidade, conforme os critérios previstos na Instrução Normativa nº 1 do CBMSC, e que o dimensionamento dos sistemas e medidas de SCI, por mim realizado, está em conformidade com as NSCI, sob pena de indeferimento quando da vistoria no imóvel e novo processo para emissão de RPCI. Declaro, ainda, estar ciente das sanções previstas em Lei ao meu cliente em caso de inconsistência nas informações prestadas e de descumprimento das NSCI.

Assinatura Eletrônica

DENIR NARCIZO ZULIAN
 NOME

SC0000508058
 Registro (CREA/CAU, outros)

642.761.809-10
 CPF

VARGEM BONITA/SC, 06/06/2022
 LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: 093e64facd72db237a5a92e66bfda3ba6bc756e1