



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



RELATÓRIO DE INDEFERIMENTO DE HABITE-SE

Este documento contém informações a respeito do processo (protocolo) definido abaixo. As informações contidas nele não podem ser utilizadas em quaisquer órgãos públicos ou repartições, sendo este documento para uso interno do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, e servindo de orientação ao cidadão.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO							
Registro de Endereço (RE): RE5565000063A							
Nome da Edificação: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA							
Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA							
Logradouro público: CORONEL VITÓRIO						Nº: 966	
Bairro: CENTRO			Município: VARGEM BONITA/SC			CEP: 89675-000	
Complemento: RUA CORONEL VITÓRIO					LAT/LONG: (-27.003864139098,-51.74143467791)		
Referência: PRÓXIMO AO TREVO BR 282					Arquivo:		
Blocos Homologados CBMSC: 0					Blocos Cadastrados CBMSC: 1		
2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL							
NR	Nome Completo					CPF/CNPJ	
1	W. G. S.					***.348.669-**	
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA					95.996.187/0001-31	
3. DADOS DA SOLICITAÇÃO							
Protocolo: H5565000074A			Característica de: Alta Complexidade			Nº de Blocos: 1	
Área total da solicitação: 908,28 (m²)							
Nome Solicitante: S. K. C.			CPF/CNPJ: ***.548.659-**			Evento: Não	
Data da Solicitação: 19/09/2023			Quantidade de anexos: 6			Risco do processo: Risco IV	
3.1. DETALHES POR BLOCO							
3.1.1. PREFEITURA VBO (172333)							
Área da solicitação: 908,28 (m2)			Área aprovada: 908,28 (m2)			Área do projeto: 908,28 (m2)	
Nº de pavimentos: 2		Altura: 3,48 (m)		Área do pavimento Tipo: --		Área desconsiderada: 0,00 (m2)	
Complexidade: Alta Complexidade			Carga de incêndio: Média - 450,00 (MJ/m2)			Situação: RECENTE	
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL			Escada do Bloco: Comum (ECM)			Quantidade de Glp: --	
Responsável técnico: Suellen Karine Cervelin				Registro (CREA/CAU/CRT): SC166933-0			
OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	H-4 [Serviço de saúde e institucional] Edificação Pública	Edificações dos poderes executivo, legislativo e judiciário, cartórios, quartéis, delegacias, postos policiais, consulados e assemelhados	0,00	0,00	908,28	0,00	908,28
RISCOS ESPECIAIS							
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.							
SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA							
[AI] - Alarme de incêndio				[CMAR] - Controle de materiais de acabamento e revestimento			
[DAI] - Detectores automáticos de incêndio				[IE] - Iluminação de emergência			
[IEL] - Instalações elétricas				[PPE] - Proteção por extintores			
[SE] - Saídas de emergência				[SEM] - Sinalização de emergência			
4. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO							
Resultado : INDEFERIMENTO							

Lista de pendências:

- Deverá instalar a central de alarme de incêndio endereçável conforme Projeto Preventivo Contra Incêndio (no local está instalada uma convencional);
- Deverá instalar luminária de emergência no Hall de entrada;
- Deverá instalar o corrimão em um dos lados conforme PPCI na escada de acesso ao gabinete da Prefeita;
- Deverá instalar o corrimão em ambos os lados da escada externa lateral final da edificação conforme PPCI;

Pendências geradas no AF: AF556500028A/23.

Solicitar vistoria para funcionamento - - Deverá solicitar o alvará de funcionamento da edificação;

Executar sistema de alarme de incêndio - - Deverá instalar a central de alarme de incêndio endereçável conforme Projeto Preventivo Contra Incêndio (no local está instalada uma convencional);

Executar sistema de saída de emergência - - Deverá instalar o corrimão em um dos lados conforme PPCI na escada de acesso ao gabinete da Prefeita;

- Deverá instalar o corrimão em ambos os lados da escada externa lateral final da edificação conforme PPCI;

- Deverá instalar a central de alarme de incêndio endereçável conforme Projeto Preventivo Contra Incêndio (no local está instalada uma convencional);

- Deverá instalar luminária de emergência no Hall de entrada;

- Deverá instalar o corrimão em um dos lados conforme PPCI na escada de acesso ao gabinete da Prefeita;

- Deverá instalar o corrimão em ambos os lados da escada externa lateral final da edificação conforme PPCI;

Quartel de CATANDUVAS/SC, 29/09/2023

Assinatura Eletrônica

Felipe Bonamigo - Cabo

.....
NOME

CATANDUVAS/SC, 29/09/2023

.....
LOCAL E DATA